

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КРОНВЕРК РИЭЛТ»**

410028, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 107

ИНН/КПП 6450084611/645001001

р\с 40702810756000004517, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г. САМАРА

БИК 043601607

к\с 30101810200000000607

тел.: +7 (8452) 98-34-87, +7 (8452) 72-16-33

Исх. № 318 от «10» 06 2018 г.

**МУП «Энгельс-Водоканал»**

413100, г. Энгельс, ул. Телеграфная,  
д. 18

ООО «КРОНВЕРК РИЭЛТ» осуществляет управление многоквартирными жилыми домами находящимися по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Шурова гора, д. 7/13, 7/15, на основании проведенных общих собраний собственников жилых помещений по выбору управляющей организации по управлению вышеуказанными многоквартирными домами.

В свою очередь между нашими организациями заключен договор № 3607 холодного водоснабжения и водоотведения от 01 сентября 2017 г., где МУП «Энгельс-Водоканал Энгельсского муниципального образования Саратовской области» оказывает услуги ООО «Кронверк Риэлт» на поставку холодной воды и осуществляет прием сточных вод.

Однако в с 20.05.2019 г. по настоящее время давление подаваемой холодной воды в вышеуказанные многоэтажные жилые дома оказывается недостаточным для ее подъема на верхние этажи дома, что в свою очередь делает необходимую работу повысительного насоса крайне неэффективным.

По данным журнала регистрации показаний давления за спорный период, давление холодной воды на входе в дома колеблется в районе 1,5-2 атм, что в силу требований СНиП 2.04.02-84 является недостаточным для многоэтажного объекта.

В связи с этим, убедительно просим Вас в кратчайшие сроки разобраться с данным нарушением и устранить неполадку в системе подачи водоснабжения, а также обеспечить минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии с требованиями законодательства РФ и СНиП 2.04.02-84.

Директор  
ООО «КРОНВЕРК РИЭЛТ»

  
А.И. Поляков